



Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК)
03680, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2



№117
ДП НДІБК 170212004

Рівень документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ

Позначення

ПРВ-217-5575.17-100к.17

Стор. 1
Всього 10

Дата
23.11.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач лабораторії будівельної
теплотехніки та акустики
ДП НДІБК, к.т.н.



..... Є.Г. Фаренюк

23 листопада 2017 р.

ПРОТОКОЛ № 100к/17

кваліфікаційних випробувань з визначення стійкості до циклічних кліматичних впливів конструкцій із фасадною теплоізоляцією з опорядженням декоративною силікон-модифікованою структурною штукатуркою виробництва ТОВ «Фомальгаут-Полімін»

Виконавець: Випробувальний відділ будівельної фізики та ресурсозбереження
Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
Атестат акредитації №2Т167, виданий 24 вересня 2013 р.
Національним Агентством з акредитації України

Замовник: ТОВ «Фомальгаут-Полімін»
Адреса: 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2-а

Київ 2017



Державне підприємство «Державний науково-дослідний
інститут будівельних конструкцій»

Найменування та номер документа

ПРОТОКОЛ № 100к/17

кваліфікаційних випробувань з визначення стійкості до
циклічних кліматичних впливів конструкцій із фасадною
теплоізоляцією з опорядженням декоративною силікон-
модифікованою структурною штукатуркою виробництва
ТОВ «Фомальгаут-Полімін»

Позначення

ПРВ-217-5575.17-100к.17

Стор. 10
Всього 10

Дата
23.11.2017

20. Висновки та рекомендації:

20.1 Конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням декоративною силікон-модифікованою структурною штукатуркою виробництва ТОВ «Фомальгаут-Полімін», відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної системи до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.

Відповідальний виконавець:

Інженер 2-ї категорії
випробувальної лабораторії

С.С. Мотрич

Протокол випробувань стосується тільки зразків, підданих випробуванням.
Цей протокол не можна повністю або частково відтворювати, тиражувати і розповсюджувати.
Протокол складається з десяти сторінок.